Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation départementale des Ardennes

Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 19 octobre 2026

Affaire suivie par M. OTHMAN
Téléphone : 03.24.59.81 64
Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RETHÉLOIS
30 AVENUE DE BOURGOIN

08300 SAULT-LES-RETHEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

AMAGNE ET COMMUNES EST RETHELOIS

Prélèvement et mesures de terrain du 12/10/2026 à 09h08 par : LAURA DUBOIS

Nom et type d'installation : AMAGNE ET COMMUNES EST RETHELOIS (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE VILLAGE - COUCY (MAIRIE MITIGEUR CUISINE)

Code point de surveillance :	0000001084	Type d'analyse :	008AS
Numéro de prélèvement :	00800114095	Référence laboratoire :	H_CS26.10940.1

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource

Marie-Charlotte DANJON

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 00800114095

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	17	°C				25
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	17,1	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7	unité pH			6,5	9,0
MINERALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	620	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,08	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,13	mg(Cl2)/L				

PLV n° 00800114095

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15,0
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2,0
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	17,9	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
HYDROGÉNOCARBONATES	294	mg/L				
PH	7,5	unité pH			6,5	9,0
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	24,1	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	29,8	°f				
MINERALISATION						
CALCIUM	112	mg/L				
CHLORURES	20,7	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	585	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	4,6	mg(Mg)/L				
SULFATES	38,0	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,52	mg(C)/L				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,267	mg/L		1,00		
NITRATES (EN NO3)	13,2	mg/L		50,00		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	51	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	0	n/(100mL)				0
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation départementale des Ardennes - 18 avenue François Mitterrand - 08013 Charleville-Mézières cedex - www.grand-est.ars.sante.fr